



Oblastní inspektorát práce  
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

MADĚRA spol. s r. o.  
Ing. Oldřich Maděra  
jednatel  
Trávníky 158  
665 01 Rosice

Váš dopis ze dne:  
24.10.2015

Naše č.j.:  
23466/10.42/7.4

Naše sp. zn

Vyřizuje/Kontakt:  
Ing. Radomír Kočib/777 354 891

V Ostravě dne:  
25.11.2015

### Informace o výsledku kontroly

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě obdržel dne 26. 10. 2015 Váš dotaz k provedení kontroly u kontrolované osoby GA Energo technik s.r.o. IČ: 491 96 812 (nyní OMEXOM GA Energo s.r.o.), (dále jen kontrolovaná osoba).

Ve Vašem dotazu píšete, že jste doposud nedostal od 04. 02. 2015, kdy jsme Vás informovali v oznámení o přijetí podnětu o provedení kontroly u zaměstnavatele GA Energo technik s.r.o., IČ: 49196812, žádné informace o výsledku kontroly.

Na základě Vašeho podnětu byla u kontrolované osoby provedena kontrola zaměřená zejména na předmět Vašeho podnětu a o této kontrole jste byl informován dopisem čj. 1656/10.42/15-6 dne 18. 03. 2015 s tím, že další kontroly budou provedeny náhodně při zjištění provozování náhradních přenosových tras.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) Vás informujeme, že v průběhu 3. čtvrtletí 2015 byly provedeny kontroly při provozování náhradních přenosových tras.

Při těchto kontrolách bylo mimo jiné zjištěno, že po provedení montáže náhradních přenosových tras se neprovádí při výchozích revizích ověření dotkových napětí, přičemž nejsou rovněž splněné podmínky dané Českými technickými normami, kdy by se nemusely kontrolovat velikosti dovolených dotkových napětí.

U kontrolovaných firem bylo použito oprávnění daného zdejšímu OIP zmocněním v zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, k nápravě zjištěných nedostatků.

O těchto kontrolách a jejich výsledku jste byl telefonicky informován inspektorem Ing. Radomírem Kočibem v průběhu měsíce října 2015.

Další podrobnější informace k provedené kontrole Vám nejsme s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti vyplývající z ustanovení § 20 zákona č. 255/2012 S., o kontrole (kontrolní řád), oprávnění sdělit.

Oblastní inspektorát práce  
pro Moravskoslezský kraj  
a Olomoucký kraj  
Živičná 2  
702 69 Ostrava

Jiří Holinka  
vedoucí oddělení inspekce II

## **Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Ověřuji pod pořadovým číslem **79500542-106637-151125093323**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Anna Lautnerová**

Vystavil: **Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě**

Pracoviště: **Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě**

v **Ostravě** dne **25.11.2015**



79500542-106637-151125093323